


Es können folgende Netzteile eingesetzt werden:
 SCHROFF MAX 124 24V/4.2A
 SCHROFF MAX 180-124 24V/7.5A

Sind nicht alle Steckplätze belegt, muss der entsprechende
 "NG BYPASS" Schalter eingeschaltet werden.
 Dieses bezieht sich nur auf die Alarmmeldung.

				Maßstab: 1:1.25	Netzgeräteträger NGT8760-24V
				 GmbH	Ansicht
					Früher-Zeichnung:
Index	Datum	Name	Änderung	NGT8760-24V	
Gez.	03.12.09	Riedel			
Erst.					
Gepr.					